



Vulcano Laboratório de Análises Químicas

Av. Mauro Krepski, 601 - Jardim Ypê - Paulínia/SP - CEP: 13.140-542
Fone: (19)3844-8953/97420-4641/3833-1615/3874-3632 - CNPJ: 05.364.904/0001-10

Relatório de Ensaio: 2.365.3188

Solicitante: A Rotatoria Posto e Conveniência Ltda Avenida Brailia, 1712 - Vila santa Maria - Araçatuba/SP 07.070.866/0001-18	Boletim de Conformidade: n/a Produto: Óleo Diesel B S10 Aditivado ID adicional:
--	---

Dados da Amostra	Amostragem: n/a Retirada em: 01/02/2023 Analisada em: 02/02/2023 Lacre Amostra: n/a	Tanque: 06 Volume (m ³): n/a Batelada: n/a	Refin. Tanque: n/a Refin. Certificado: n/a Placa ou fornecedor: n/a
------------------	--	--	---

Parâmetro	Método	Especificação	Resultado
Aspecto	NBR 14954	LII(1)	(1)LII
Cor	Visual	(2)	Amarelado
Massa Específica a 20°C (kg/m ³)	NBR 7148	815,0 a 853,0	841,3
Ponto de Fulgor (°C)	NBR14598	Mínimo 38,0	60,0

Observações

- (1)LII: Limpido e isento de impurezas.
- (2): Usualmente de incolor a amarelada, podendo apresentar tonalidade laranja ou marrom devido a adição de biodiesel.
- N/A: Não se Aplica.
- Os resultados referem-se exclusivamente a amostra coletada pelo solicitante.
- Especificações conforme Resolução ANP nº50 de 23.12.13 - DOU 24.12.13.
- As informações de procedência e identificação da amostra, fornecidas pelo solicitante, são de sua integral responsabilidade.
- Proibida a reprodução parcial deste documento.

Conclusão: **Conforme**

Baseado nos resultados obtidos através das análises e ensaios realizados na amostra, feitos de acordo com as normas e padrões da ANP e demais órgãos de regulamentação, certificamos que a amostra está em conformidade com as especificações.

Químico responsável: Pierre Fabiano Zanovelo Químico Industrial CRQ IV Região: 4.238.800	
---	--