



Vulcano Laboratório de Análises Químicas

Av. Mauro Krepski, 601 - Jardim Ypê - Paulínia/SP - CEP: 13.140-542
Fone: (19)3844-8953/3833-1615/3874-3632/3217-1932 CNPJ: 05.364.904/0001-10

Relatório de Ensaio: 2.365.2129

Solicitante: A Rotatoria Posto e Conveniência Ltda Avenida Brailia, 1712 - Vila santa Maria - Araçatuba/SP 07.070.866/0001-18		Boletim de Conformidade: n/a		
Dados da Amostra		Coletada em: 30/07/2020 Analisada em: 31/07/2020 Lacre Amostra: n/a Lacre CP: 2.365.2129TQ:06	Tanque: 06 Volume (m ³): n/a Batelada: n/a Amostragem: n/a	Refin. Tanque: n/a Refin. Certificado: n/a Placa ou fornecedor: n/a
Parâmetro	Método	Especificação	Resultado	
Aspecto	NBR 14954	LII(1)	(1)LII	
Cor	Visual	Vermelho	Vermelho	
Massa Específica a 20°C (kg/m ³)	NBR 7148	815,0 a 865,0	840,0	
Ponto de Fulgor (°C)	NBR14598	Mínimo 38,0	39,0	
Observações - (1)LII: Límpido e isento de impurezas. - N/A: Não se Aplica. - Especificações conforme Resolução ANP nº50 de 23.12.13 - DOU 24.12.13. - As informações de procedência e identificação da amostra, fornecidas pelo solicitante, são de sua integral responsabilidade. - Proibida a reprodução parcial deste documento.				
Conclusão: <u>Conforme</u> Baseado nos resultados obtidos através das análises e ensaios realizados na amostra, feitos de acordo com as normas e padrões da ANP e demais órgãos de regulamentação, certificamos que a amostra está em conformidade com as especificações.				
Químico responsável: Pierre Fabiano Zanovelo Químico Industrial CRQ IV Região: 4.238.800				